**LABORATORIO**
**ANALISIS BACTERIOLOGIO**

| | |
|---|---|
| *Asociado:* | Coopagua Coop. de Trabajo Ltda. |
| ***Análisis Número:*** | **157116** |
| *Fecha de análisis:* | 3/11/2026 |
| *Fecha del informe:* | 5/11/2026 |
| *Sitio de extracción:* | Soda |

| Parámetro | Criterio de aceptación | Resultado | Metodología |
|---|---|---|---|
| Bacterias Aerobias, UFC/mL: | n =1, c = 0, m = 500 (*) | < 1 | APHA 9215 B |
| Coliformes Totales /100 mL: | n =1, c = 0, Ausencia | AUSENCIA | APHA 9221 D |
| Escherichia Coli /100 mL: | n =1, c = 0, Ausencia | AUSENCIA | APHA 9221 F |
| Pseudomona Aeruginosa, NMP/100 mL: | n =1, c = 0, m < 1.8 | < 1,8 | APHA 9213 F |

n: número de muestras; c: número de muestras permitidas por arriba del límite de aceptación; m: límite de aceptación.
APHA: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ed.

(*) En caso que el recuento supere las 500 UFC/mL y se cumplan el resto de los parámetros, solo se debe exigir la higienización del reservorio y realizar un nuevo recuento.

*Resultado:* APTO PARA CONSUMO SEGUN ART 983 DEL C.A.A.
*Observaciones:* -
*Analista:* AC

Ing. MAXIMO COMPAGNI
Director Dto. Técnico Sanitario

**INSTITUTO VERIFICADOR DE ELABORACION DE SODA EN SIFONES**
Asociación Civil - Personería Jurídica - C. 4760

Av. Juan B. Justo 8448 - (1407) - Capital Federal - República Argentina
Tel.: (54-11) 4635-5050 Líneas Rotativas - Fax: (54-11) 4682-4876 - ivess@ivess.com.ar - administracion@ivess.com.ar